



## **Первым отделом по расследованию особо важных дел направлено в суд уголовное дело в отношении двух работников Шатойской РЭС, обвиняемых в нарушении правил охраны труда и причинении смерти по неосторожности**

Первым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника Итум-Калинского участка Шатойской районной электросети Ибрапила Каримова в нарушении правил охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ) и электромонтера Шатойской РЭС Лечи Дашаева в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что Каримов в нарушение правил охраны труда дал указание электромонтеру Дашаеву отключить фидер на подстанции «Итум-Кале» для проведения ремонтных работ, заведомо зная, что электромонтер не имеет допуск к работам на электроустановках для отключения фидера.

Обвиняемый Дашаев по телефону сообщил Каримову об отключении системы электроэнергии на одном из участков для проведения ремонтных работ.

После чего, в нарушение требований техники безопасности Каримов поручил устранение неполадок в системе подачи электроэнергии в нескольких населенных пунктах Итум-Калинского района работнику, который не имел допуска к работам на электроустановках напряжением выше 1000 Вольт. В результате чего, при начале ремонтных работ работник был поражен электрическим током и скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

02 Февраля 2011

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/619081>



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чеченской Республике

---